



# INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 07 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: \_\_\_\_\_ Equipo: Calefacción rheem 00638 Realizado   
Problema

### Puntos a revisar:

1.- Limpieza de filtro de aire con detergente y agua.	
2.- Si el filtro está demasiado sucio, cambiarlo.	
3.- Checar motor, (amperaje y voltaje).	
4.-Checar compresor.	
5.- Limpiar ductos de aire.	
6.- Checar el switch.	
7.- Checar flujo de aire.	
8.- No operar sin filtro.	
9.- Checar encendido.	
10.- El motor no requiere lubricación, únicamente limpieza.	
11.- Limpiar suciedad y polvo.	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Realizo: \_\_\_\_\_

Coordinador de mantenimiento: \_\_\_\_\_