cedipol

# INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 11 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

**Fecha:** _____ **Equipo:** **Calefacción rheem 00628** **Realizado** ✔
**Problema** ✕

| **Puntos a revisar:** | |
|---|---|
| **1.- Limpieza de filtro de aire con detergente y agua.** | |
| **2.- Si el filtro está demasiado sucio, cambiarlo.** | |
| **3.- Checar motor, (amperaje y voltaje).** | |
| **4.-Checar compresor.** | |
| **5.- Limpiar ductos de aire.** | |
| **6.- Checar el switch.** | |
| **7.- Checar flujo de aire.** | |
| **8.- No operar sin filtro.** | |
| **9.- Checar encendido.** | |
| **10.- El motor no requiere lubricación, únicamente limpieza.** | |
| **11.- Limpiar suciedad y polvo.** | |
| | |
| | |
| **HORA INICIAL:** | |
| **HORA FINAL:** | |
| **TOTAL:** | |
| | |

COPIA NO CONTROLADA

**Observaciones:** _____

**Realizo:** _____

**Coordinador de mantenimiento:** _____