



# INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTT0 24 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: \_\_\_\_\_ Equipo: Caldera Thermo Flux 00651 Realizado   
Problema

### Puntos a revisar:

1.- Inspeccionar la parte superior del calentador y limpiar cualquier hollín visible para una operación apropiada	
2.- Limpiar los quemadores principales y el piloto quemador de polvo, pelusa y cualquier suciedad	
3.- Inspeccionar y operar los controles para comprobar que se encuentren en buenas condiciones	
4.- Inspeccionar válvulas de gas e hidráulicas y ver si se encuentran en buenas condiciones y libre de fugas.	
5.- Hacer chequeo visual del quemador y flama del piloto. Los patrones de la flama en el quemador principal y piloto están ilustradas en la pag. 7 del manual de operación.	
a) Flama amarilla indica restricción de apertura del aire.	
b) Levantamiento o soplido de la flama, indica alta presión de gas.	
c) Flama baja significa baja presión de gas. Si eso sucede, hacer los ajustes necesarios.	
6.- Limpiar las aperturas y áreas de entrada de aire para asegurar el flujo adecuado de combustión y ventilación de aire.	
7.- Mantener el área alrededor del calentador despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables y corrosivos.	
8.- Checar y limpiar interruptores de corriente.	
<b>HORA INICIAL:</b>	
<b>HORA FINAL:</b>	
<b>TOTAL:</b>	

Observaciones: \_\_\_\_\_

Realizo: \_\_\_\_\_

Coordinador de mantenimiento: \_\_\_\_\_