cedipol

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 50 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ **Equipo:** **Hidroneumatico 00668** **Realizado** ✔
Problema ✕

Puntos a revisar:	
1.- Verificar corriente de motor , voltajes y amperajes	
2.- Checar la presión de paro y arranque en el indicador 50- 30 psi	
3.- Asegurece que la fuente de poder este desconectado antes de realizar cualquier operación en el motor	
4.- Checar que se encuentre libre de fugas	
5.- Revisar swich y tablero eléctrico	
6.- Verificar que este el motor conectado a tierra	
7.- No opere la bomba sin liquido	
8.- Limpieza general del area	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

COPIA NO CONTROLADA

Observaciones: _____

_____

_____

_____

_____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____