cedipol

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 58 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ **Equipo:** **BOMBAS DE ALTA PRESIÓN 00661** **Realizado** ✔

CALDERAS **Problema** ✕

Puntos a revisar:	
1.- Desconecte el swich antes de realizar cualquier trabajo	
2.- Observe las condiciones del area que no esten mojadas o humedas	
3.- Checar que el motor este conectado a tierra	
4.- Checar que los conectores o conexiones no tengan fugas	
5.- Quitar y lavar cedazo	
6.- Hacer limpieza general de la bomba	
7.- Checar los interruptores de corriente	
8.- Verificar votajes y amperajes	
9.- No opere la bomba sin liquido	
10.- Al finalizar limpie y mantenga el area de trabajo limpia	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

COPIA NO CONTROLADA

Observaciones: _____

_____

_____

_____

_____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____