cedipol

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 64 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ **Equipo:** **FILTRO DE ARENA HAYWARD 00662** **Realizado** ✔

CALDERAS **Problema** ✕

Puntos a revisar:	
1.- Checar valvula principal, funcionamiento adecuado	
2.- Lavar filtro	
3.- Suelte la tapa y remueva la valvula de control del filtro	
4.- Revise que el tanque tenga la mitad de agua que preve un colchon cuando el filtro de arena esta funcionando	
5.- Asegurece de que la arena esta bien en el tanque	
6.- Checar conexiones sin fugas	
7.- Asegurece que no esten tencionados los tubos	
8.- Antes de encender despresurize las lineas	
9.- Checar lineas de succión y retorno	
10.- Recuerde todas las lineas de succión y descarga deben estar abiertas cuando se encienda el sistema	
11.- Dejar el area de trabajo limpia	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

COPIA NO CONTROLADA

Observaciones: _____

_____

_____

_____

_____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____