



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 78 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ Equipo: Filtro de arena Hayward 00663 Realizado ☒
 Problema ☒

Puntos a revisar:

1.- Checar valvula principal, funcionamiento adecuado	
2.- Lavar filtro	
3.- Suelte la tapa y remueva la valvula de control del filtro	
4.- Revise que el tanque tenga la mitad de agua que preve un colchon cuando el filtro de arena esta funcionando	
5.- Asegurece de que la arena esta bien en el tanque	
6.- Checar conexiones sin fugas	
7.- Asegurece que no esten tencionados los tubos	
8.- Antes de encender despresurize las lineas	
9.- Checar lineas de succión y retorno	
10.- Recuerde todas las lineas de succión y descarga deben estar abiertas cuando se encienda el sistema	
11.- Dejar el area de trabajo limpia	

MATERIAL UTILIZADO:

HORA INICIAL:

HORA FINAL:

TOTAL:

--	--

Observaciones: _____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____