



ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 3

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

Nombre:Gadiel
Depto:Alberca

• **Atendio**

Fernando
Ext: 0

Diagnóstico

Se calentó tubería y sufrió daños por calentamiento presentado por bombas al trabajar en seco debido a falla en pichancha también se cambio tanque pre

Observaciones

Fuera de servicio aljibe edificio D

Firma Usuario