



## ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 22

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

**Nombre:**Gadiel  
**Depto:**Alberca

• **Atendio**

Fernando  
**Ext:** 0

---

**Defecto**

falla en electro válvula de llenado automático

---

**Descripción**

nivel bajo de agua de alberca y bombas de calor fuera

---

**Diagnóstico**

falla en electro válvula de llenado automático lo que provoca que falte nivel de agua deseado y baje flujo en lineas de alimentación a las bombas de c

---

**Observaciones**

se checo sistema encontrando falla en bobina de la válvula se modifiko y se monitorea su funcion

---

Firma Usuario