



ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 29

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

Nombre:georgina
Depto:fisioterapia

• **Atendio**

Fernando
Ext: 0

Defecto

falla la caldera al momento de encender

Descripción

huele a gas en area de caldera

Diagnóstico

falta de presión en linea de gas ocasionaba pequeñas explosiones en el arranque de caldera y expedía olor a gas

Firma Usuario

