



ORDEN DE SERVICIO FCCF
MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 30

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

Nombre:Alonso Gonzalez
Depto:Contabilidad

• **Atendio**

Fernando
Ext: 0

Defecto

tira agua por sello y bujes ya presentan desgaste

Descripción

falla en bomba de aljibe

Observaciones

se manda a reparar

Firma Usuario

