



ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 32

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

Nombre:Alonso Gonzalez
Depto:Contabilidad

• **Atendio**

Fernando
Ext: 0

Defecto

esta rota

Descripción

falla en bolsas de tanque presurizados

Diagnóstico

falla de nivel de agua provoca calentamiento y daña bolsas

Observaciones

comprar nueva se puso un tanque que teniamos en otra area en lo que se compran

Firma Usuario