cedipol

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 02 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ **Equipo:** **Tanque Altamira pro-x86 00654** **Realizado** ✔
Problema ✕

Puntos a revisar:	
1.- Checar que no tenga fugas en conexiones	
2.- Checar presuión de precarga 38 PSI	
3.- Hacer limpieza general	
MATERIAL UTILIZADO:	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

COPIA NO CONTROLADA

Observaciones: _____

_____

_____

_____

_____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____