



Código: DOC 6.3 DRT 02	Página 1 de 3
Fecha de Emisión: 17/01/2006	Fecha de Rev.: 17/01/2006 Num. Rev.: 1
Elaboró: Jefe del Depto. de Redes y Telecomunicaciones	
Aprobado por: Coordinador General	

GUIA PARA LA REVISION DEL SITE

Para la revisión del Site, el personal del NOC llena el formato [FOR 7.5 DRT 16](#) "REGISTRO DE REVISION DEL SITE".

La definición de cada uno de los campos y la forma en que deben se llenados se describe a continuación:

SECCION INICIAL

- **FECHA.**- Es la fecha en que se lleva a cabo la revisión.
- **HORA.**- Es la hora en que se lleva a cabo la revisión.

SECCION "DATOS DEL ENCARGADO DE LA REVISION"

- **NOMBRE.**- Es el nombre del personal del NOC que lleva a cabo la revisión.
- **LUGAR DE TRABAJO:** Se refiere a que el empleado pertenece al área del NOC, por lo que debe ser llenado con la leyenda "NOC".
- **TELEFONO.**- Numero telefónico en que puede ser localizado el personal encargado de la revisión del Site.
- **CORREO ELECTRONICO.**- Dirección de correo electrónico del empleado encargado de la revisión del Site.
- **PUESTO.**- Puesto que desempeña el encargado de llevar a cabo la revisión del Site.

SECCION "REVISION"

ESTADO DEL SITE

- **ILUMINACION.**- En la columna "ESTADO Y DATOS" se indica con alguna leyenda si la iluminación del Site es la suficiente para realizar tareas normales dentro del Site.
- **TEMPERATURA.**- En la columna "ESTADO Y DATOS" se indica la temperatura en grados centígrados que marca el termostato del sistema de refrigeración externo (el termostato se encuentra en la pared izquierda con respecto a la entrada del Site).
- **LIMPIEZA.**- En la columna "ESTADO Y DATOS" se indica con alguna leyenda si el Site se encuentra en condiciones adecuadas en cuanto a limpieza y orden como para poder realizar trabajos cotidianos dentro del mismo.
- **REFRIGERACION.**- En la columna "ESTADO Y DATOS" se indica si los aparatos de refrigeración están funcionando correctamente.



Código: DOC 6.3 DRT 02	Página 2 de 3
Fecha de Emisión: 17/01/2006	Fecha de Rev.: 17/01/2006 Num. Rev.: 1
Elaboró: Jefe del Depto. de Redes y Telecomunicaciones	
Aprobado por: Coordinador General	

GUIA PARA LA REVISION DEL SITE

EQUIPOS

- **PASTILLAS TABLERO ELECTRICO.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si las pastillas del tablero eléctrico principal están habilitadas correctamente.
- **ENERGIA ELECTRICA.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si existe algún problema con el suministro de energía eléctrica.
- **SISTEMAS DE INFORMACION.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si los equipos pertenecientes al Departamento de Sistemas de Información que están resguardados en el Site de la CGTI se encuentran funcionando correctamente.
- **SERVICIOS ELECTRONICOS.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si los equipos pertenecientes al Departamento de Servicios Electrónico e Internet que están resguardados en el Site de la CGTI se encuentran funcionando correctamente.
- **TELEFONIA.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si los equipos pertenecientes al área de Telefonía del Departamento de Redes y Telecomunicaciones que están resguardados en el Site de la CGTI se encuentran funcionando correctamente.
- **VIDEOCONFERENCIA.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si los equipos pertenecientes al área de Videoconferencias del Departamento de Redes y Telecomunicaciones que están resguardados en el Site de la CGTI se encuentran funcionando correctamente.
- **NOC.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si los equipos pertenecientes al área del NOC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones que están resguardados en el Site de la CGTI se encuentran funcionando correctamente.
- **REDES.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si los equipos pertenecientes al área de Redes del Departamento de Redes y Telecomunicaciones que están resguardados en el Site de la CGTI se encuentran funcionando correctamente.

COMBUSTIBLE PLANTA

- **NIVEL DEL DEPOSITO.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si el nivel de combustible de la planta de energía eléctrica del Site de la CGTI, cuenta con al menos $\frac{1}{4}$ de su capacidad.
- **CONTROL DE LA PLANTA.-** En la columna “ESTADO Y DATOS” se indica si el control de la planta de energía eléctrica del Site de la CGTI, presenta alguna irregularidad en su pantalla de control.



Código: DOC 6.3 DRT 02	Página 3 de 3
Fecha de Emisión: 17/01/2006	Fecha de Rev.: 17/01/2006 Num. Rev.: 1
Elaboró: Jefe del Depto. de Redes y Telecomunicaciones	
Aprobado por: Coordinador General	

GUIA PARA LA REVISION DEL SITE

En la columna "COMENTARIOS" se indica alguna descripción en caso de encontrarse algún problema en la revisión de algunos de los puntos, en cualquier sección, a criterio del personal encargado de la revisión.

Al final del formato, el encargado de la revisión del Site de la CGTI deberá proporcionar su nombre y firmar el formato. Esto en la sección "ENCARGADO DE LA REVISION".

Cualquier punto no descrito en este documento, será definido por el jefe del NOC y el jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.