



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 17 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ Equipo: Calefacción rheem 00620 Realizado ☒
Problema ☒

Puntos a revisar:

1.- Limpieza de filtro de aire con detergente y agua.	
2.- Si el filtro está demasiado sucio, cambiarlo.	
3.- Checar motor, (amperaje y voltaje).	
4.-Checar compresor.	
5.- Limpiar ductos de aire.	
6.- Checar el switch.	
7.- Checar flujo de aire.	
8.- No operar sin filtro.	
9.- Checar encendido.	
10.- El motor no requiere lubricación, únicamente limpieza.	
11.- Limpiar suciedad y polvo.	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

Observaciones: _____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____