



# INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTTO 33 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: \_\_\_\_\_ Equipo: Aire acondicionado 00631 Realizado   
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Problema

### Puntos a revisar:

1.- Remueva y limpie los filtros	
2.- Vacíe el depósito de agua.	
3.- Limpie el pánel y remueva toda la escama, tierra y material extraño.	
4.- Limpie las superficies internas del enfriador (no use químicos o brochas de alambres).	
5.- Limpie y enjuague el fondo del enfriador completamente.	
6.- Limpie el cedazo de la bomba de agua.	
7.- Remueva los objetos que obstruyan el flujo de agua en el adaptador de la manguera.	
8.- Limpie el distribuidor de agua.	
9.- Pinte raspaduras y puntos expuestos dentro del enfriador	
10.- Lubrique las chumaceras. (aceite SAE 30).	
11.- Revise la tensión de la bomba, ajuste si está floja.	
<b>Nota: El pánel celdek debe ser removido y reemplazado si la escama se ha acumulado en la superficie externa y restringe el flujo del aire y no puede ser removida usando los métodos de limpieza, si se reemplaza el pánel, instale el pánel de reemplazo en la misma forma que el original. Asegurándose que la raya pintada en el pánel queda afuera y abajo del Cooler.</b>	
<b>HORA INICIAL:</b>	
<b>HORA FINAL:</b>	
<b>TOTAL:</b>	

Observaciones: \_\_\_\_\_

Realizo: \_\_\_\_\_

Coordinador de mantenimiento: \_\_\_\_\_