cedipol

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 52 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ **Equipo:** **MINISPLIT RECEPCIÓN 00602** **Realizado** ✔
Problema ✕

Puntos a revisar:	
1.- Checar voltaje y corriente de motor	
2.- Asegurece que la fuente de poder este desconectada para realizar cualquier operación en el motor	
3.- Revisar swich	
4.- Checar que este conectado a tierra	
5.- Limpiar el condensador con foam	
6.- Checar si funciona bien el termostato	
7.- Limpieza general al area	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

COPIA NO CONTROLADA

Observaciones: _____

_____

_____

_____

_____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____