



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 65 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ Equipo: FILTRO DE ARENA HAYWARD 00663 Realizado ☒
CALDERAS Problema ☒

Puntos a revisar:

1.- Checar valvula principal, funcionamiento adecuado	☐
2.- Lavar filtro	☐
3.- Suelte la tapa y remueva la valvula de control del filtro	☐
4.- Revise que el tanque tenga la mitad de agua que preve un colchón cuando el filtro de arena esta funcionando	☐
5.- Asegurece de que la arena esta bien en el tanque	☐
6.- Checar conexiones sin fugas	☐
7.- Asegurece que no esten tencionados los tubos	☐
8.- Antes de encender despresurize las lineas	☐
9.- Checar lineas de succión y retorno	☐
10.- Recuerde todas las lineas de succión y descarga deben estar abiertas cuando se encienda el sistema	☐
11.- Dejar el area de trabajo limpia	☐
	☐
HORA INICIAL:	☐
HORA FINAL:	☐
TOTAL:	☐
	☐

Observaciones: _____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____