



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTTO 66 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ Equipo: FILTRO DE ARENA HAYWARD 00664 Realizado
CALDERAS Problema

Puntos a revisar:

1.- Checar valvula principal, funcionamiento adecuado	
2.- Lavar filtro	
3.- Suelte la tapa y remueva la valvula de control del filtro	
4.- Revise que el tanque tenga la mitad de agua que provee un colchon cuando el filtro de arena esta funcionando	
5.- Asegurece de que la arena esta bien en el tanque	
6.- Checar conexiones sin fugas	
7.- Asegurece que no esten tencionados los tubos	
8.- Antes de encender despresurize las lineas	
9.- Checar lineas de succion y retorno	
10.- Recuerde todas las lineas de succion y descarga deben estar abiertas cuando se encienda el sistema	
11.- Dejar el area de trabajo limpia	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

Observaciones: _____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____