cedipol

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 68 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ **Equipo:** **EXTRACTOR DE VAPOR DE HOMBRES 00633** **Realizado** ✔

VAPOR DE HOMBRES **Problema** ✕

Puntos a revisar:	
1.- Checar voltaje y amperaje de motor	
2.- Asegurese que la fuente de poder este desnergizada antes de realizar cualquier operación en el motor	
3.- Revisar swich y tablero	
4.- Checar que el motor este conectado a tierra	
5.- Quitar tapa y hacer limpieza general , motor , ducto y aparato	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

COPIA NO CONTROLADA

Observaciones: _____

_____

_____

_____

_____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____