



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTTO 69 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: _____ Equipo: EXTRACTOR DE VAPOR DE MUJERES 00634 Realizado ☒
VAPOR DE DAMAS Problema ☒

Puntos a revisar:

1.- Checar voltaje y amperaje de motor	
2.- Asegurese que la fuente de poder este desenergizada antes de realizar cualquier operación en el motor	
3.- Revisar swich y tablero	
4.- Checar que el motor este conectado a tierra	
5.- Quitar tapa y hacer limpieza general , motor , ducto y aparato	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
TOTAL:	

Observaciones: _____

Realizo: _____

Coordinador de mantenimiento: _____