



## ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 33

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

**Nombre:**fernando cazares  
**Depto:**mantto

• **Atendio**

Fernando  
**Ext:** 0

---

**Defecto**

se cambia sensor y se detecta que hay una falla en uno de los compresores se deja fuera y se pone en funcion con un solo compresor

---

**Descripción**

falla en chiller de edificio c en el sensor de flujo del agua

---

**Observaciones**

se empezara con el desarmado del compresor para determinar costos de reperation

---

Firma Usuario

