



## ORDEN DE SERVICIO FCCF MANTENIMIENTO

Servicio Numero: 17

Fecha: 08/10/2018

• **Usuario**

**Nombre:**Jorge  
**Depto:**Biblioteca

• **Atendio**

Fernando  
**Ext:** 0

---

**Defecto**

humedad por tubo de refrigeracion sin aislar condensado daño plafon

---

**Descripción**

reparacion de humedad

---

**Diagnóstico**

se aislo el tubo con fundas de fibra de vidrio y se taparon daños en el plafon

---

**Observaciones**

apoyaron pedro y carlos

---

Firma Usuario